

安全评价报告网上信息公开内容

编号：201505006

项目名称	金澳科技（湖北）石化有限公司铁匠沟加油站安全验收评价报告		
项目简介	<p>潜江铁匠沟加油站规划占地面积 3712.5m²。主（副）站房单层、砖混结构、建筑面积 197.28m²。加油站分为办公区、生活区、加油区与储存区四个功能区。车辆入口与出口分开设置；加油区 4 车道，道宽为 12m，单车道为 5m；配设钢结构网架罩棚一座，高度 7.0m，投影面积 600m²。该站配设双枪税控燃油加油机 4 台，30m³埋地式储油罐 4 个，主要用于储存 93#、97#汽油和 0#、-10#柴油，属二级加油站。该站计划投资总额 300 万元，安全投资估算 25.5 万元，预计建成后年销售成品油可达到 4300t。</p>		
被评价单位	金澳科技（湖北）石化有限公司		
被评价单位联系人	李红雨	联系电话	0728-6438032
项目组长	邓航	技术专家	无
报告编制人	邓航	报告审核人	周德红
技术负责人	董元炜	过程控制负责人	张夏
注册安全工程师	邓航、董元炜、朱德英、周德红		
现场评价人员	董元炜		
现场工作时间	2014 年 12 月 31 日		
主要任务	对金澳科技（湖北）石化有限公司铁匠沟加油站进行现场勘查及安全验收评价。		
报告提交时间	2015 年 2 月 6 日		
现场照片			
			
备注			