

# 安全评价报告网上信息公开内容

编号：201505017

项目名称	潜江市高石碑镇自来水厂现状评价		
项目简介	<p>潜江市高石碑镇自来水厂地处潜江市高石碑镇，中长路 54 号。主营集中式供水。法人代表龚玉新，职工 12 人。</p> <p>高石碑镇水厂每月使用 0.5 吨液氯 0.5 瓶，共用 2 个氯气瓶周转。水厂设有石灰池、以及水雾喷淋管，配备有防毒面具。潜江市高石碑镇自来水厂储存氯钢瓶和加氯场所周边的环境是：东侧围墙外约 50 米有住房建筑，西侧距离 65 米有住房建筑，北侧距离约 30 米有本单位的平房和建筑物，南侧大门外是中长路。</p>		
被评价单位	潜江市高石碑镇自来水厂		
被评价单位联系人	龚玉新	联系电话	13972611561
项目组长	邓航	技术专家	无
告编制人	邓航	报告审核人	周德红
技术负责人	董元炜	过程控制负责人	张夏
注册安全工程师	邓航、董元炜、朱德英、周德红		
现场评价人员	董元炜、邓航		
现场工作时间	2015. 6. 30		
主要任务	进行现场勘查及安全评价。		
报告提交时间	2015. 7. 6		
现场照片			
			
备注			