


## 安全评价报告网上信息公开内容

编号：201503074

项目名称	中国石化销售有限公司湖北黄冈罗田石油分公司大河岸加油站验收评价		
项目简介	<p>中石化湖北黄冈罗田大河岸加油站隶属于中石化湖北黄冈罗田石油分公司，地处罗田县大河岸镇旅游驿站内，加油站规划用地面积 2455 m<sup>2</sup>，工程总建筑面积为 287 m<sup>2</sup>（含罩棚 171 m<sup>2</sup>）；建设规模为三级站（油罐总容积 75m<sup>3</sup>、柴油折半计算），主要供应机动车辆所需的车用汽油，车用柴油，对外经营。罗田大河岸加油站进深约 53m，开口约 42m，入口位于加油站东北面，出口位于加油站东南面。站房位于站区中部，站房西面 8m 处为储罐区，设置埋地卧式储油罐三座，其中 30m<sup>3</sup> 汽油储罐二座，30m<sup>3</sup> 柴油储罐一座，通气管油罐区每罐独立敷设，通气管口高出地面 4.5m，站房东面 13m 处设置加油机 2 台。</p>		
被评价单位	中国石化销售有限公司湖北黄冈罗田石油分公司		
被评价单位联系人	张再超	联系电话	13387116521
项目组长	邓航	技术专家	无
告编制人	邓航	报告审核人	周德红
技术负责人	董元炜	过程控制负责人	张夏
注册安全工程师	邓航、董元炜、张夏、周德红		
现场评价人员	邓航、张夏		
现场工作时间	2015 年 10 月 9 日		
主要任务	现场勘查、复查、收集资料；辨识与分析危险、有害因素；编制安全验收评价报告；报告审核；排版打印；提交客户。		
报告提交时间	2015 年 12 月 2 日		
现场照片			
			
备注			